

circolare

La presente per fornirvi un aggiornamento sulle normative Vigenti inerenti il settore della sicurezza e della prevenzione incendi; nello specifico il D.M. 03/04/2004 dispone che entro il 15/02/2011 devono essere sostituiti i maniglioni antipánico non marcati CE. Per un migliore comprensione di quanto enunciato si allega lo stralcio del D.M. in oggetto.

Decreto Ministeriale del 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Art. 3. - Criteri di installazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di **marcatatura CE**. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a.1) *l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone*
- a.2) *l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26*

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- b.1) *l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone*
- b.2) *l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone*
- b.3) *i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.*

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali Saluti

sede legale:
via F. Turati, 1
12042 Bra (CN)

sede operativa:
via F. Turati, 1
12042 Bra (CN)

Tel 0172431823
Fax 0172054713
338.9085948
sdsing@interfree.it